

LEGENDA:

- Rozdzielnica zasilająca
- Rozdzielnica zasilająca sici IT
- Gniazdo 230V sieci IT
- Gniazdo 230V
- Gniazdo 230V hermetyczne
- Gniazdo 230V-rez
- Wypust elektryczny
- Wypust elektryczny sufitowy
- PEL-1 Punkt elektryczno logiczny PEL 1 4xRJ45 kat. 6e + 2x230V + 2x230 DATA
- PEL-2 Punkt elektryczno logiczny PEL 2 2xRJ45 kat. 6e + 1x230V + 1x230 DATA
- PEL-3 Punkt elektryczno logiczny PEL 3 2xRJ45 kat. 6e + 1x230 DATA
- Gniazdo ekwipotencjane DIN 42801
- R1-GK-07 R1-GR-02 R1-GP-13 Opisy obwodów

UWAGI DO INSTALACJI ZASILAJĄCEJ:

1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.
2. Instalacje wykonać przewodami opisanymi na schematach rozdzielnic.
3. Instalacje prowadzić na drabinkach lub korytach w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi ora pod tynkiem.
4. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt szczelny.
5. Główne szyny uziemiające wykonać bednarką Fe/Zn 25x4mm pomalowaną w żółto-zielone pa
6. Lokalne połaczenia wyrównawcze wykonać przewodem typu LgY 6mm² za pośrednictwem lokalnych szyn uziemiających.
7. Zasilanie urzadzeń technologicznych wykonać zgodnie z wytycznymi Dostawców.

Legenda sieci zasilającej:

- Rozdzielnica zasilająca
- Rozdzielnica zasilająca sici IT
- Gniazdo 230V sieci IT
- Gniazdo 230V
- Gniazdo 230V hermetyczne
- Gniazdo 230V-rez
- Gniazdo ekwipotencjane DIN 42801

ATRIUM pracownia architektoniczna s.c

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski
93-571 Łódź, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziału OAIT z izolatką oraz nadbudowa łącznika C-E wraz z jego rozbudową o szyb windowy.

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12

Projektant: Podpis.
mgr inż.
WITOLD MAKÓWKA upr.bud. 177/86/Wt
specjalizacja: elektryczna

Sprawdzający: Podpis.
inż.
EDWARD POŹNIAK upr.bud. GP.II-460-5/76
specjalizacja: architektura

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PARTERU

Data	Skala rysunku	Nr arkusza
2017-06-11	**1:100**	**PW-EL-IE-00**