Oświetlenie podstawowe - Łącznik							
Nr pom	***Nazwa pomieszczenia***	***UGR***	***R***	***Emin [lx]***	***Ilość***	***Moc [W]***	***Oprawa***
	Łącznik poziom -1	22	80	200	2	77	B1
	Łącznik poziom +1	22	80	200	4	144	B1
	Łącznik poziom +2	22	80	200	4	144	B1

Nr oprawy	***Typ oprawy***
AW1	Oprawa awaryjna natynkowa AREA LED 3W
AW2	Oprawa awaryjna wpuszczana AREA LED 3W
AW21	Oprawa awaryjna wpuszczana ROAD LED 3W
AWZ	Oprawa awaryjna zewnętrzna LED3W
A1	Oprawa SLIM LED, wpuszczana, 2600lm, 18W
B1	Oprawa LED 600x600, wpuszczana, 5200lm, 36W
ED	Oprawa LED - CLEAN, wpuszczana, 5200lm, IP 65 43W - DALI
E	Oprawa LED - CLEAN, wpuszczana, 5200lm, IP 65 43W
E1	Oprawa LED, wpuszczana, 3000lm, 26W

UWAGI DO INSTALACJI OŚWIETLENIA:

1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.
2. Instalacje zasilić z istniejącej instalacji oświetlenia
3. Wykaz opraw podano w tabeli.
4. Do opraw doprowadzić przewód PE.
5. Oprawy oświetlenia awaryjnego z atestem CNBOP.
6. Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego - 1,0lx, przy urządzeniach ppoż - 5lx.
7. Szczegółową lokalizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dostosować do docelowej aranżacji wnętrz.

LEGENDA:

Czujka ruchu t = 0-15min

ATRIUM pracownia architektoniczna s.c

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski
93-571 Łódź, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziału OAIT z izolatką oraz nadbudowa łącznika C-E wraz z jego rozbudową o szyb windowy.

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12

Projektant: Podpis.
mgr inż.
WITOLD MAKÓWKA upr.bud. 177/86/Wł
specjalizacja: elektryczna

Sprawdzający: Podpis.
inż.
EDWARD POŹNIAK upr.bud. GP.II-460-5/76
specjalizacja: architektura

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA +1 i +2

Data	Skala rysunku	Nr arkusza
2017-06-11	**1:100**	**PW-EL-IO-11-12**