



UWAGA:
 ZE WZGLĘDU NA BRAK ZGODNOŚCI PROWADZENIA INSTALACJI MIĘDZY ISTNIEJĄCĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
 A RZECZYWISTYM PROWADZENIEM INSTALACJI ORAZ BRAKEM MOŻLIWOŚCI INWENTARYZACJI
 PRZED UŚCISNIECIEM INSTALACJI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ JEJ PROWADZENIE.

LEGENDA:

- SPRĘŻONE POWETRZE (SP)
- PROZNA (V)
- TLEN (O₂)
- ZMIANA RZĘDNEJ RURIACJĄ
- ODGAŹNIENIE W DOL. RURIACJĄ
- ZMIANA TRASY RURIACJĄ W GÓRĘ
- ZMIANA TRASY RURIACJĄ W DOL.
- OZNACZENIE WMIARU RURIACJÓW
- OZNACZENIE PUNKTU POGORU GAZU
- ZABEZPIECZENIE PRZECIWPÓZAROWE/PRZEPUSZT

UWAGI:

1. SKRÓTY LITEROWE:
 - TLEN - O₂
 - PROZNA - V
 - SPRĘŻONE POWETRZE MEDYCZNE - SP
2. PUNKTY POGORU NALEŻY MONTOWAĆ W KOLEJNOŚCI (OD LEWEJ DO PRAWEJ) LUB Z GÓRY NA DOL.
 - TLEN
 - SPRĘŻONE POWETRZE
 - PROZNA
4. RURIACJĄ GAZÓW MEDYCZNYCH WYKONAĆ Z RÜR MEDIANYCH ZGODNYCH Z PN-EN 13348:2009.
5. W MIESCACH KOLIZJI Z INSTALACJAMI SANITARNYMI WYKONAĆ OBEJŚCIA.



ATRIMUM pracownia architektoniczna s.c.
 Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądziałowski
 93-571 Łódź, ul. Pręsa 5/10, tel.0-42 637 36 15
 www.atrium.lodz.pl

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziału OAIT z izolacją oraz nadbudowa łącznika C-E wraz z jego rozbudową o szpł windy.
 Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
 In. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12

Projektant:
 mgr inż. arch.
AGNIESZKA CHRUSTOWSKA upr.bud. LOD/ZZ48/JW05/13
 specjalizacja: Instalacje Sieci Sanitarne
 Sprawdzający:
 mgr inż.
MICHAŁ KRYSIAK upr.bud. LOD/0934/PO09/08
 specjalizacja: Instalacje Sieci Sanitarne
 Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY
 Branża:
INSTALACJE SANITARNE
 Tytuł rysunku

Rzut parteru.
Instalacja schładzania powietrza.

Data: **2017-06-13** Skala rysunku: **1:100** Nr arkusza: **11**