



- UWAGI:**
1. Rozdzielnica istniejąca.
 2. Wymienić kabel zasilający z agregatu.
 3. Obwody odbiorcze istniejące bez zmian.
 4. Ewentualne przełączenie obwodów odbiorczych sekcji podstawowej na sekcję rezerwowaną - do decyzji Inwestora

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Investor | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAZNY Im. Tadeusza Borkusza ul. Świętego Hieronima 12 85-030 Bydgoszcz |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant | Gzrgorz Janiszewski, Piotr Adami, Marek Kądziałowski 93-571 Łódź, ul. Pasaż 5/10, tel.0-42 637 36 15 www.atrium.pl |
| branża | PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA |
| Projektant mgr inż. | WITOLD MAKOWKA upr.bud. 177/86/Vt |
| specjalizacja: elektryczna | |
| Sprawdzający inż. | EDWARD POŹNIAK upr.bud. GP-II-460-5/76 |
| specjalizacja: elektryczna | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres obiektu budowlanego: WYMIANA AGREGATU I LINII ZASILAJĄCYCH ZESPÓŁU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA OBSERWACYJNO-ZAKAZNEGO Im. TADEUSZA BORKUSZA | |
| 85-030 Bydgoszcz ul. św. Hieronima 12 | |
| dz. nr ew. 1912/16, obręb 0148 | |
| Typul rysunku ROZDZIELNICA BUDYNKU A | |

| | |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Nr identyfikacyjny dokumentu PW-EL-S-RGA | Nr arkusz 01 |
| Data 2020-05-25 | Skala rysunku - |