

LEGENDA:

- CENTRALNE OGRZEWANIE – ZASILANIE – PROJEKTOWANE
- CENTRALNE OGRZEWANIE – POWRÓT – PROJEKTOWANE
- CENTRALNE OGRZEWANIE – ZASILANIE – ISTNIEJĄCE
- CENTRALNE OGRZEWANIE – POWRÓT – ISTNIEJĄCE
- ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ
- ZMIANA RZĘDNEJ RUROCIĄGU
- ODGAŁĘZIENIE RUROCIĄGU W DÓŁ
- ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W GÓRĘ
- GRZEJNIK DO USUNIĘCIA/PRZENIESIONY Z INNEGO POMIESZCZENIA
- GRZEJNIK ISTNIEJĄCY BEZ ZMIAN
- GRZEJNIK PROJEKTOWANY
- Dz40x1,5 – 0,10 — OZNACZENIE WYMARU I RZĘDNEJ INSTALACJI PROWADZONEJ POD STROPEM (ZNAK "-" ODLEGŁOŚĆ OSI RUROCIĄGU OD STROPU)

- 20/600 [1200] — ETYKIETA GRZEJNIKA PŁYTOWEGO HIGIENICZNEGO ZAWIERA: – TYP: 20 (ZASILANY Z BOKU), DMU-PŁYTOWY) – WYSOKOŚĆ[mm]: 600 – DŁUGOŚĆ[mm]: 1200
- 21K/600 [1200] — GRZEJNIK PŁYTOWY ZAWOROWY – ISTNIEJĄCY. ETYKIETA GRZEJNIKA PŁYTOWEGO ZAWOROWEGO ZAWIERA: – TYP: 21K (ZASILANY Z BOKU), DMU-PŁYTOWY) – WYSOKOŚĆ[mm]: 600 – DŁUGOŚĆ[mm]: 1200
- 0.18 244W 24° — ETYKIETA POMIESZCZENIA: 0.16 – NUMER POMIESZCZENIA 244W – ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO 24° – TEMPERATURA OBLICZENIOWA W DANEJ ZIMOWYM [°C]
- GO 01 — OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- GO 01 — OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- EI60 — ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE/PRZEPUST

1. PIONY ORAZ GAŁĄZKI WYKONAĆ W TECHNOLOGII RUR POLIPROPYLENOWYCH Z WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ ŁĄCZONYCH PRZEZ ZGRZEWANIE.
2. GRZEJNIKI WYPOSAŻYĆ W:
   – NA ZASILANIU W ZAWÓR TERMOSTATYCZNY
   – NA POWROCIE W ZAWÓR POWROTNY
   – KOREK ODPOWIETRZAJĄCY.
3. PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI W WYKONANIU KRYTYM.
4. GRZEJNIKI W WYKONANIU HIGIENICZNYM MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 15cm OD POZIOMU PODŁOGI I NIE BLIŻEJ NIŻ 10cm OD LICA ŚCIANY WYKOŃCZONEJ.
5. PRZEJŚCIA INSTALACJA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD W TECHNOLOGII WŁAŚCIWEJ DLA RODZAJU I ŚREDNICY RUR.
6. PRZEJŚCIA INSTALACJA PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEREGACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.

ATRIUM pracownia architektoniczna s.c
Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski
93-571 Łódź, ul.Piaska 5/10, tel/0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:
Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziału OAIT z izolatką oraz nadbudowa łącznika C-E wraz z jego rozbudową o szyb windowy.
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12

Projektant: Podpis
mgr inż. arch.
AGNIESZKA CHRUSTOWSKA upr.bud. LOD/2243/PWOS/13
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne

Sprawdzający: Podpis
mgr inż.
MICHAŁ KRYSIAK upr.bud. LOD/0924/POOS/08
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne

Faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

Branża:
INSTALACJE SANITARNE

Tytuł rysunku
Rzut parteru.
Instalacja centralnego ogrzewania

Data	Skala rysunku	Nr arkusza
2017-05-23	**1:100**	**6**