



UWAGA:
ZE WZGLĘDU NA BRĄK ZGODNOŚCI PROWADZENIA INSTALACJI MIĘDZY ISTNIEJĄCĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
A RZECZYWISTYM PROWADZENIEM INSTALACJI ORAZ BRĄKIEM MOŻLIWOŚCI INWENTARYZACJI
PRZED USIŁNIĘCIEM INSTALACJI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ JEJ PROWADZENIE.

LEGENDA:

- SPRĘŻONE POWIETRZE (SP)
- PROŻNIA (V)
- TIEN (O₂)
- ZMIANA RZĘDNEJ RURIACJĄ
- ODGĄŻENIE W DŁ. RURIACJĄ
- ZMIANA TRASY RURIACJĄ W GÓRĘ
- ZMIANA TRASY RURIACJĄ W DÓŁ

- OZNACZENIE WYMIARU RURIACJĄ
- OZNACZENIE PUNKTU POBRORU GAZU
- ZABEZPIECZENIE PRZECIWPÓŻAROWE/PRZEPISU

UWAGI:

- SKRÓTY LITEROWE:
 - TIEN – O₂
 - PROŻNIA – V
 - SPRĘŻONE POWIETRZE MEDYCZNE – SP
- PIUNKTY POBRORU NALEŻY MONTOWAĆ W KOŁOŚCII (OD LEWEJ DO PRAWEJ LUB Z GÓRY NA DÓŁ):
 - TIEN
 - SPRĘŻONE POWIETRZE
 - PROŻNIA
- RURIACJĄ GAZÓW MEDYCZNYCH WYKONAĆ Z RUR MEDYCYNY ZGODNYCH Z PN-EN 13346:2009
- W MIEJSCACH KOLIZJI Z INSTALACJAMI SANITARNYMI WYKONAĆ OBRĘSKA

ATRIUM pracownia architektoniczna s.c

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądziołowski
93-571 Łódź, ul.Pasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl



Nazwa i Adres obiektu budowlanego:
Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziału OAT z izolacją oraz nadbudowa łącznika C-E wraz z jego rozbudową o szyp windy
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12

Projektant:
mgr inż. arch.
AGNIESZKA CHRUSTOWSKA upr.bud. LOD/2248/PWOS/13
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne
Sprawdzający:
mgr inż.
MICHAŁ KRYSIAK upr.bud. LOD/0934/POOS/08
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne
Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża:
INSTALACJE SANITARNE
Tytuł rysunku

Rzut parteru.
Instalacja gazów medycznych.

Data	Skala rysunku	Nr arkusza
2017-06-11	1:100	11