


**LEGENDA:**

- TLEN ($O_2$) – RURA ISTNIEJĄCA
- TLEN ($O_2$) – RURA PROJEKTOWANA
- PRZEWÓD WYRZUTOWY – ISTNIEJĄCY
- PRZEWÓD WYRZUTOWY – PROJEKTOWANY
- ZMIANA RZĘDNEJ RUROCIĄGU
- ODGAŁĘZIENIE W DÓŁ RUROCIĄGU
- ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W GÓRĘ
- ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ
- 22x1,5 – OZNACZENIE WYMIARU RUROCIĄGÓW

UWAGI:

1. RUROCIĄGI WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH ZGODNYCH Z PN-EN 13348:2009.

**ATRIUM** pracownia architektoniczna s.c

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski
93-571 Łódź, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
**www.atrium.lodz.pl**

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

**Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziału OAIT z izolatką oraz nadbudowa łącznika C-E wraz z jego rozbudową o szyb windowy.**
**Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny**
**im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12**

Projektant: Podpis.

mgr inż. arch.
AGNIESZKA CHRUSTOWSKA upr.bud. LOD/2243/PWOS/13
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

INSTALACJE SANITARNE

Tytuł rysunku

**Rzut pomieszczenia rozprężania tlenu.**

| Data | Skala rysunku | Nr arkusza |
|---|---|---|
| **2017-06-09** | **1:50** | **2** |